

HEIZUNGSWASSER

INBETRIEBNAHME

Aqua Quick Test®

- Verhindern von Kalkschäden durch falsches Füllen der Heizung
- Einhalten von Vorschriften für den Garantiefall
- Ergebnisse per SMS und e-mail mit Analysen-Zertifikat (Post)

pH-Wert
Gesamthärte
Elektrische Leitfähigkeit
Chloride
Sensorische Prüfung

ANALYSE IN
2 TAGEN

CHF 135.--
inkl. MWST

KONTROLLE

Aqua Basic Test

- Verhindern von Korrosionsschäden im Heizsystem durch langfristig schlechte Wasserqualität
- Einhalten von Hersteller-Vorschriften für den Garantiefall
- Mit Interpretation und Analysen-Zertifikat

pH-Wert
Gesamthärte
Elektrische Leitfähigkeit
Chloride
Sensorische Prüfung

CHF 215.--
inkl. MWST

Option vor Ort:
Sauerstoff
Eisen

CHF 210.--
inkl. MWST

STÖRFALL

Aqua Multi Test

- Ursache des Schadens klären
- Schadensersatz (Garantie) klären
- Wiederholung des Schadens verhindern
- Mit Interpretation und Analysen-Zertifikat

Messung vor Ort:

pH-Wert
Gesamthärte
El. Leitfähigkeit
Sensorische Prüfung

Sulfat
Chlorid
Eisen
Sauerstoff

CHF 425.--
inkl. MWST

Optionen im Labor:

TOC (organische Kohlenstoffe)
KBE (Gesamtkeimzahl, Bakterien)

CHF 195.--
inkl. MWST



So einfach geht es:

1. Probeflasche anfordern, online oder per Telefon
2. Heizwasserprobe selbst abfüllen
3. Online Objektdaten erfassen, Analyseauftrag erteilen
4. Probe mit vorfrankierter Packung einsenden
5. Auswertung Aqua Quick Test in 2 Arbeitstagen per SMS und e-mail
6. schriftliches Zertifikat per Post.

Aqua Quick Test®

Heizungswasser

schnell - unabhängig - sicher

PROCAL / AWP Merkblatt

“Aufgrund der Feststellung, dass vermehrt Schäden an Heizkesseln und Wärmepumpen-Anlagen auftreten, deren Ursache auf die Steinbildung zurückgeführt werden kann, ist es notwendig, das Füll- und Ergänzungswasser [von Heizungen] nach dieser Richtlinie [VDI 2035] zu füllen.”

SWKI Richtlinie Heizungsanlagen

“Periodische Kontrolle der Wasserbeschaffenheit:
1. Kontrolle nach 2 Monaten, danach jährlich.”

VDI 2035 Richtlinie Korrosion Blatt 2

“Die Inbetriebnahmeparameter sind in einem Anlagenbuch zu dokumentieren. Dieses Anlagenbuch ist dem Anlagenbetreiber ... zu übergeben.”

Aqua Quick Test[®]
Heizungswasser

schnell
unabhängig
sicher



Die Verantwortung für das HEIZUNGSWASSER

